



**CENTRUM  
NAUKOWO - BADAWCZE  
OCHRONY  
PRZECIWPÓŻAROWEJ**  
im. Józefa Tuliszковского

05 - 420 Józefów koło Otwocka  
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr ..... **2** dla ..... **Zlecniodawcy**

## **ORZECZENIE Nr\* ..... 033 /\*\* BM /\*\*\* 05 .....**

WYRÓB

**System profili okien i drzwi**

TYP

**Aura**

PRODUCENT

**OKFENS Sp. z o.o.**

**ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź**

DYSTRYBUTOR  
LUB DOSTAWCA

**OKFENS Sp. z o.o.**

**ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź**

OGÓLNE  
DANE  
TECHNICZNE

Charakterystyka chemiczna profili: polichlorek winylu sproszkowany  
sformułowany, nie uplastyczniony, stabilizowany przez związki nie sproszkowane  
na bazie ołowiu

BADANE  
PARAMETRY  
LUB CECHY

Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”  
wg PN-B-02874:1996

\*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

\*\*) symbol Zakładu CNBOP

\*\*\*) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań  
i ich interpretacja**

**i śr. = 0,22      c śr. = 0,12**

**materiał trudno zapalny**

**wg PN-B-02874:1996, załącznik A**

**PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:**

**OKFENS Sp. z o.o., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź,**

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

**pismo z dnia 11.04.2005 r. Sprawozdanie z badań nr 2441/BM/2005 z dnia 20.06.2005 r.**

**Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.**

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

**- certyfikat akredytacji Nr AB 60 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrza.**

**DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:**

**Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.**

- UWAGI:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996.
  2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 2441/BM/2005.
  3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK  
PRACOWNI

KIEROWNIK  
ZAKŁADU

DYREKTOR

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Naukowo-Badawczego  
Ochrony Przeciwpożarowej

*Mełowski*  
kpt. mgr inż. Daniel Małociąg  
starszy specjalista  
Zakład Laboratorium BM

Z-ca Dyrektora  
ds. naukowo-badawczych

*[Signature]*  
st. kpt. dr inż. Dariusz Wróblewski

20 czerwca 2005 r.

Józefów, dnia .....