



# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

*im. Józefa Tuliszkowskiego*

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE  
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślńska 213

Egz. Nr **1** dla **Zleceniodawca**

## ORZECZENIE NR \* 022 / \*\* BM / \*\*\* 06

WYRÓB

**Profile okien i drzwi balkonowych „Optima” TYP  
z wysokoudarowego PCV**

PRODUCENT

**OKFENS Sp. z o.o.  
ul. Nowopogońska 98  
41-250 Czeladź**

DYSTRYBUTOR  
LUB DOSTAWCA

**OKFENS Sp. z o.o.  
ul. Nowopogońska 98  
41-250 Czeladź**

OGÓLNE  
DANE  
TECHNICZNE

**Profile okien i drzwi balkonowych „Optima” są profilami  
trzykomorowymi o szerokości 60 mm wykonanymi  
z wysokoudarowego PCV.**

BADANE  
PARAMETRY  
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”  
wg PN-B-02874:1996**

\*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

\*\*) symbol Zakładu CNBOP

\*\*\*) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań  
i ich interpretacja**

$i_{\text{śr}} = 0,158$        $c_{\text{śr}} = 0,002$

**materiał trudno zapalny**

**wg PN-B-02874:1996, załącznik A**

**PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA**

..OKFENS Sp. z o.o., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź.....  
(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

..Pismo z dnia 22.03.2006 r. Sprawozdanie z badań nr 2875/BM/06 z dnia 03.06.2006 r.....

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.....  
(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

- certyfikat akredytacji Nr AB 060 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych  
oraz elementów wykończenia wnętrz.....

**DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:**

Charakterystyka techniczna zamieszczona w dostarczonej dokumentacji

- UWAGI:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996
  2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 2875/BM/06
  3. Innych uwag brak

Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku zmiany:

- konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu,
- dokumentów odniesienia, na podstawie których przeprowadzono badania i sklasyfikowano wyrób.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

**KIEROWNIK  
ZAKŁADU**

**KIEROWNIK  
Zakładu - Laboratorium**

**BM**  
*Małozieć*  
kpt. mgr inż. Daniel Małozieć

**DYREKTOR**

Z-ca Dyrektora  
ds. naukowo-badawczych

*Dariusz Wróblewski*  
mgr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 03 czerwca 2006 r.